

ПАСПОРТ

Общественное здание

1. Информация об объекте

Наименование Армавирский индустриально-строительный техникум

Тип объекта Учреждения среднего профессионального образования

Место нахождения (адрес) г. Армавир ул. Новороссийская 161

Форма собственности объекта Краевая

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте ГБПОУ КК «Армавирский индустриально-строительный техникум» ИНН 2302015247 Юридический адрес: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Новороссийская, д.104, 352930; Директор - Федоренко Ирина Георгиевна; телефон: 861377-85-27

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Право оперативного управления

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН: 2302015247

Телефон: 861377-85-27

Колличество этажей здания 2, этаж расположения объекта 1-2

Комментарий:

Плановая дата обследования: 02.2022

Фактическая дата обследования: 18.02.2022

Организация: ГБПОУ КК «Армавирский индустриально-строительный техникум»

Должность лица: Директор

ФИО: Федоренко Ирина Георгиевна

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
Участки и территории				
Вход на территорию				
Высота порога или перепад у калитки	К, О, С	не более 1,4 - 1,5 см.	Соответствует	п. 4.1.8; 5.1.4
Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м	Соответствует	п. 4.1.7; 5.1.4
Путь к входу в здание				
Указатели направления движения	К	наличие	Наличие	п. 4.1.3
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 4.1.7
Продольный уклон пути движения	К	не более 5%	Соответствует	п. 4.1.7
Высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	Соответствует	п. 4.1.8
Вход				
Лестница на входе наружная				
Поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	Наличие	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
Поручни на высоте	О, С	90 см.	Соответствует	п. 5.1.2 (п. 5.3.1;

1 Требования СП 59.13330.2020 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001"

2 К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.

					5.3.4 ГОСТ Р 51261)
Высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	Соответствует	п. 4.1.12	
Ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	Соответствует	п. 4.1.12	
Единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	Соответствует	п. 4.1.12	
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе					
Длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	Не требуется	п. 4.1.14	
Уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	Не требуется	п. 4.1.14	
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 X 1,5 м.	Не требуется	п. 4.1.15	
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О	наличие	Не требуется	п. 4.1.15	
Поручни пандуса (непрерывная поверхность по всей длине)	К, О	наличие	Не требуется	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)	
Поручни пандуса (на высоте)	О	0,9 м.	Не требуется	п. 4.1.15	
Поручни пандуса (на высоте)	К	0,7 м.	Не требуется	п. 4.1.15	
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	Не требуется	п. 4.1.15	
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	Наличие	п. 4.1.14; п. 5.2.13	
Входная площадка					
Размер входной площадки (при открывании двери наружу)	К	не менее 1,4 x 2,0 или 1,5 x 1,85 м.	Соответствует	п. 5.1.3	
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	Соответствует	п. 5.1.3	
Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	Соответствует	п. 5.1.3	

Дверь входная наружная						
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	Соответствует	п. 5.1.4		
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 5.1.4		
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	Не требуется	п. 5.1.5		
Тамбур (глубина x ширина)						
Тамбур (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	Соответствует	п. 5.1.7; рис. Д. 10		
Дверь входная внутренняя						
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	Соответствует	п. 5.1.4		
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 5.1.4		
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	Не требуется	п. 5.1.5		
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)						
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	Соответствует	п. 5.2.1		
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.2.1		
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 5.2.4		
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 5.2.4		
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С	не более 10 см.	Соответствует	п. 5.2.7		
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отделебно	С	не более 30 см.	Соответствует	п. 5.2.7		

стоящей опоре)					
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги)					
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	Соответствует	п. 5.1.4	
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 5.1.4	
Контрастная маркировка прозрачных половен дверей	С	наличие	Соответствует	п. 5.1.5	
Зона оказания услуги					
Обслуживание в кабинете					
Ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 6.3.2; 6.1.8	
Высота порога	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 5.1.4	
Ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.2.2	
Стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	Соответствует	п. 7.1.9	
Ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 х 0,49 м.	Соответствует	п. 7.1.9	
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Соответствует	п. 5.2.2	
Санитарно-гигиеническое помещение					
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	Соответствует	п. 5.3.2	
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие	Наличие	п. 5.3.6	
Размер кабины (ширина х глубина)	К	не менее 1,65 х 1,8 м.	Соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11	
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11	
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	Соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11	

Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Соответствует	п. 5.3.3; рис. Д.11
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	Наличие	п. 5.3.3; рис. Д.11
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	Наличие	п. 5.3.6
Средства информации	К, С, Г, У	наличие	Наличие	п. 5.5.1
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	У	наличие	Наличие	п. 5.5.8
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублированием рельефными знаками	С, Г, К, У	наличие	Наличие	п. 5.5.4; 5.5.6
Знаки и указатели в зонах движения в залых помещений на высоте	К, С, Г, У	от 1,5 до 4,5 м.	Соответствует	п. 5.5.3; 5.5.4
Речевые информаторы	С, У	наличие	Наличие	п. 5.5.3; 5.5.4
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	У, Г	наличие	Наличие	п. 5.5.3; 5.5.4

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	+	+	+	#
Вход	+	+	+	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	+	#	+	#
Зона оказания услуги	+	#	#	#

Санитарно-гигиеническое помещение	+	+	#	#
Средства информации	+	#	+	+

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
	К	О	С	Г
Объект доступен	X	X	X	X
Объект недоступен				

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	Участки и территории доступны
Вход	Вход доступен
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) доступны
Зона оказания услуги	Зона оказания услуги доступна
Санитарно-гигиеническое помещение	Санитарно-гигиеническое помещение доступно
Средства информации	Средства информации предусмотрены

«18» февраля 2022 г.

Дата составления Паспорта

Старший специалист ГКУ КК - УСЭН в городе Армавире
Должность лица, составившего Паспорт


подпись

О.Н. Фисенко
Ф.И.О.